



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №6

по г. Кизилорт, Кизилорттовскому и Кумторкалинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РД, г. Кизилорт, ул. Гагарина, 24 «а», тел.: 2-18-03

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона)

## **Предписание № 146/1/1**

**по устранению нарушений требований противопожарного режима**

**МКОУ «Гадаринская СОШ»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

**Директору Магомедалиевой Мадине Пашаевне**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Кизилорт, Кизилорттовскому и Кумторкалинскому районам по пожарному надзору № 146 от «19» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. «14» июня 2021 г. по 10 час. 30 мин. «14» июня 2021 г. проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кизилорт, Кизилорттовского и Кумторкалинского районов по пожарному надзору Амирхановым М. М. МКОУ «Гадаринская СОШ» по адресу: Кизилорттовский район, с. Ново-Гадари, ул. Саида Афанди, 11, совместно с: директором МКОУ Магомедалиевой М. П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные при проведении мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<i>Руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнеза-</i>	<i>п. 13 ППР РФ № 1479</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	

	<i>щиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</i>			
2	<i>На объекте защиты установлены глухие решетки на окнах, являющихся аварийными выходами (на окнах здания 1-го этажа).</i>	<i>п. 16 «г» ППР РФ № 1479</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
3	<i>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>п. 54 ППР РФ № 1479</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
4	<i>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</i>	<i>п. 60 ППР РФ № 1479</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
5	<i>При защите помещений библиотеки и каб. ИКТ огнетушителями не учтена специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.</i>	<i>п. 404 ППР РФ № 1479</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
6	<i>Отсутствует нормативный запас воды для пожаротушения (водоём емкостью не менее 100 м<sup>3</sup>).</i>	<i>ст. 62 ФЗ № 123; п. 2.13 таб. 6 СНиП 2.04.02-84*; таб. 2 СП 8.13130.2009</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
7	<i>Допущено изменение объемно-планировочного решения, а именно замурован эвакуационный выход. С правого крыла учебного корпуса школы отсутствует 2-й эвакуационный выход.</i>	<i>ст.ст. 53, 80 ФЗ № 123; п. 6.13* СНиП 21-01-97*</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
8	<i>Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</i>	<i>п. 7 ст. 83 ФЗ № 123</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
9	<i>У лестницы в библиотеку отсутствуют ограждения (перила).</i>	<i>п. 6.28 СНиП 21-01-97*</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
10	<i>В чердак здания, не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через дверь, люк или окно размерами не менее 0,6х0,8 м.</i>	<i>п. 8.4* СНиП 21-01-97*</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	
11	<i>Ширина дверей выходов из учебных помещений расчетным числом учащихся 15 и более чел. составляет менее 90 см.</i>	<i>п. 8.2.3 СП 1.13130.2009</i>	<i>до 01.06.2022 г.</i>	

12	Приемно-контрольное устройство расположено в незащищенном от несанкционированного доступа месте.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123, п. 13.14.5. СП 5.13130.2009	до 01.06.2022 г.	
13	Помещение склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п. 9, таб. 1 НПБ 110-03	до 01.06.2022 г.	
<b>Котельная:</b>				
14	Допущена эксплуатация печи в котельной без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, а также разделок (отступок) вокруг дымовой трубы.	п. 77 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022 г.	
15	Перекрытие котельной не выполнено из материала НГ.	п. 6.9.5 СП 4.13130.2013	до 01.06.2022 г.	
16	Газоиспользующее оборудование (котел) не оснащен системами контроля загазованности (датчик загазованности).	п. 7.2 СП 62.13330.2011	до 01.06.2022 г.	
<b>Кухня-столовая:</b>				
17	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	п. 23 ППР РФ № 1479	до 01.06.2022 г.	
18	Здание не оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации АУПС.	ст. 83 ФЗ № 123; прил. А.1, п.9, табл. А.1 СП 5.13130.2009	до 01.06.2022 г.	
19	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией.	ст. 84 ФЗ № 123; раздел 7, табл. 2, п.14 СП 3.13130.2009	до 01.06.2022 г.	
20	Горючий материал обшивки стен и потолка помещения не проверен на степень горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности.	СНиП 21-01-97* п. 6.25; СП 1.13130.2009 п.4.3.2	до 01.06.2022 г.	
21	В помещении кухни допущено использование бытового газового прибора.	ч. 4 ст. 4 ФЗ № 123; п. 4.22 СП 118.13330.2012	до 01.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

– лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

– должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
(подпись)



государственный инспектор по г. Кизилорт,  
Кизилортговскому и Кумторкалинскому районам  
по пожарному надзору Амирханов М. М.

«14» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):  
Директор МКОУ «Гадаринская СОШ»  
Магомедалиева Мадина Пашаевна

«14» июня 2021г.

  
(подпись)